



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району),
Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения административного дела (жалобы)

“ 25 ” октября 2016 г.

г. Светлоград

Я, государственный инспектор Петровского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович, рассмотрев постановление Заместителя прокурора Петровского района младшего советника юстиции Долгошеева И.С. о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 21.10.2016 года и материалы в отношении должностного лица – И.о заведующего МКДОУ д/с №36 «Ласточка» Хропаль Валентины Григорьевны, проживающей по адресу: г. Светлоград, ул.Малыгина, 102 кв.3.

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен предельно выписанный текст)

УСТАНОВИЛ:

«20» октября 2016 года в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут в помещении, здании и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 36 «Ласточка», расположенный по адресу: г.Светлоград, ул.Высотная, 9, установлено, что допущены нарушения требований стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

На объекте не проведена проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»);

- На объекте не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий. (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»);

- На объекте в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил по пожарной безопасности инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям настоящих правил. (Гл. XIX п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

руководствуясь ч.2 ст. 4.4; ст. 23.34; п.1 ч. 1 ст. 29.4.; 29.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении Хропаль Валентины Григорьевны, проживающей по адресу: г. Светлоград, ул. Малыгина, 102, кв.3.

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на “ 26 ” октября 2016 г. в “14” час. “00” мин. по адресу: г. Светлоград, ул. Трудовая 1, кабинет 2


2. О принятом решении уведомить Хропаль Валентину Григорьевну

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

3. О принятом решении уведомить Прокурора Петровского района

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.


В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.



(подпись лица, вынесшего определение)

Д.А. Козырь
(расшифровка подписи)

Копию определения получил(а)


дата, подпись

В.Г. Хропаль
ФИО