



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району),

Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63

единий телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

Предписание № / 108/ 1 / 47 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36
«Ласточка» г.Светлоград в лице законного представителя юридического лица Хропаль
Валентины Григорьевны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности управления
надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому
району) подполковника внутренней службы Ульяникова Владимира Анатольевича №108 от
27.11.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 03.12.2015 года по 08.12.2015 года проведена внеплановая проверка
государственным инспектором Петровского района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Козырь Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36
«Ласточка» г.Светлоград, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Высотная, 9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с И.о заведующий МКДОУ д/с № 36 «Ласточка» г. Светлоград Хропаль Валентиной
Григорьевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устраниить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Система пожарной автоматики не осуществляет дублирование сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации .	(ч.7 статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	18.10.2016	
2	На объекте не произведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные	20.04.2016	

от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Петровского района по пожарному надзору
Козырь Д.А.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.о заведующий МКДОУ д/с
№ 36 «Ласточка» г. Светлоград
Хропаль Валентина Григорьевна
08.12.2015 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)

